

LEGENDA

- 22x1,5

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
Z RUR STALOWYCH ZEWNĘTRZNIE OCYNK.
- nie opisane rurociągi - średnica 15x1,2
- M9

SZAFKA ARMATURY NA ZASILANIU  
INSTALACJI C.O. MIESZKANIA NR 9
- C49

PION C.O.
- 22V/600 1200

GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY DOLNOZASILANY  
Z WBUDOWANĄ WKŁADKĄ ZAWOROWĄ  
typ V22, wys. 600mm, dł. 1200 mm
- H1800 L600

GRZEJNIK STALOWY ŁAZIENKOWY  
DRABINKOWY wys. H 1800 mm, szer. L 600
- 3,00

NASTAWA WSTĘPNA  
NA ZAWORZE/ WKŁADCE TERMOSTAT.

- UWAGI:
1. Przed każdym mieszkaniem zamontować, zawory odcinające, zawór regulacyjny oraz ciepłomierz
  2. W przypadku odmowy, bądź braku możliwości podłączenia do instalacji podejście do mieszkania należy zakończyć na armaturze, a króćce zaślepić,
  3. Lokalizacja grzejników łazienkowych do uzgodnienia z lokatorami,
  4. W lokalach, do których nie uzyskano dostępu podczas inwentaryzacji, przyjęto układ ścian z sąsiednich kondygnacji.
  5. W mieszkaniach bez łazienek przyjęto lokalizację łazienek z sąsiedniej kondygnacji

Faza	PROJEKT TECHNICZNY				
Inwestor	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA KATOWICE MIKOŁOWSKA 47-47A, 49-49A				
Temat	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY <b>ul. MIKOŁOWSKIEJ 49 W KATOWICACH</b>				
Nazwa rys.	<b>RZUT PARTERU</b>				
Data: 2024.11.	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys.	3
Projektował	mgr inż. Jolanta BARON	SLK/3443/POOS/10		Il. rys.	7
Sprawdził	mgr inż. Eugeniusz BARON	1925/94		Skala	1:50
<b>TB-PROJEKT</b> BARON-BARON SPÓŁKA JAWNA 40-017 KATOWICE ul. GRANICZNA 29, tel. 601 417 811 e-mail: tb@tb-projekt.pl					Branża sanitarna

