



LEGENDA

| | |
|--|--|
| | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z RUR STALOWYCH ZEWNĘTRZNIE OCYNK. nie opisane rurociągi – średnica 15x1,2 |
| | GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY DOLNOZASILANY Z WBUDOWANĄ WKŁADKĄ ZAWOROWĄ typ V22, wys. 500mm, dł. 1000 mm |
| | GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY BOCZNOZASILANY typ K21-S, wys. 600mm, dł. 600 mm |
| | GRZEJNIK STALOWY ŁAZIENKOWY DRABINKOWY wys. H 1800 mm, szer. L 600 |

M3 3,00
C5a 8

NASTAWA WSTĘPNA
NA ZAWORZE/ WKŁADCE TERMOSTAT.
SZAFKA ARMATURY NA ZASILANIU
INSTALACJI C.O. MIESZKANIA NR 3
PION C.O.

UWAGI:

- PRZED KAŻDYM MIESZKANIEM ZAMONTOWAĆ,
ZAWÓR ODCINAJĄCE, ZAWÓR REGULACYJNY, ORAZ CIEPŁOMIERZ
- W PRZYPADKU ODMOWY, BĄDŹ BRAKU MOŻLIWOŚCI
PODŁĄCZENIA DO INSTALACJI PODEJŚCIE DO
MIESZKANIA NALEŻY ZAKOŃCZYĆ NA ARMATURZE, A KRÓTCE ZAŚLEPIĆ,
- LOKALIZACJA GRZEJNIKÓW ŁAZIENKOWYCH DO UZGODNIENIA Z LOKATORAMI,
NA GRZEJNIKACH ZABUDOWAĆ AUTOMATYCZNE ZAWÓRY ODPOWIERZAJĄCE
- W LOKALACH, DO KTÓRYCH NIE UZYSKANO DOSTĘPU PODCZAS
INWENTARYZACJI, PRZYJĘTO UKŁAD ŚCIAN Z SĄSIEDNICH KONDYGNACJI.

| | | | | | |
|---|--|------------------|---|---------------------|------|
| Faza | PROJEKT TECHNICZNY | | | | |
| Inwestor | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA KATOWICE WILIMOWSKIEGO 3, 5, 5A | | | | |
| Temat | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY ul. WILIMOWSKIEGO 5a W KATOWICACH | | | | |
| Nazwa rys. | RZUT PARTERU | | | | |
| Data: 2024.11. | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis | Nr rys. | 3 |
| Projektował | mgr inż. Jolanta BARON | SLK/3443/POOS/10 |  | Il. rys. | 6 |
| Sprawdził | mgr inż. Eugeniusz BARON | 1925/94 |  | Skala | 1:50 |
|  | TB-PROJEKT BARON-BARON SPÓŁKA JAWNA 40-017 KATOWICE ul. GRANICZNA 29, tel. 601 417 811 e-mail: tb@tb-projekt.pl | | | Branża sanitarna | |
| | | | | | |