

Uzupełnienie do projektu „Przebudowa drogi dojazdowej do garaży”

W dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do garaży uwzględniono podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię z płyt ażurowych. Z uwagi iż nawierzchnia ażurowa jest nawierzchnią przepuszczalną powyższą podsypkę cementowo-piaskową należy zamienić na podsypkę grysową frakcji 2-6 mm . Zamianę należy uwzględnić w pozycjach kosztorysowych. Dopuszcza się aby podsypka pod nawierzchnię z płyt ażurowych była tożsamą z kruszywem do wypełnienia powyższych płyt .


mgr inż. Artur Budzisz
uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności
inżynierskiej drogowej bez ograniczeń
nr SLK/8640/PBD/19