

LEGENDA

35x1,5

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
nie opisane rurociagi - średnica DN15

GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY
DOLNOZASILANY
Z WBUDOWANĄ WKŁADKĄ ZAWOROWĄ
typ V22, wys. 600mm, dł. 1200 mm

GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY
BOCZNOZASILANY
typ K21-S, wys. 600mm, dł. 600 mm

GRZEJNIK STALOWY ŁAZIENKOWY
DRABINKOWY wys. H 1800 mm, szer. L 600

M13 3,00




C47' 8

NASTAWA WSTĘPNA
NA ZAWORZE/ WKŁADCE TERMOSTAT.

SZAFKA ARMATURY NA ZASILANIU
INSTALACJI C.O. MIESZKANIA NR 13
PION C.O.

UWAGI:

1. Przed każdym mieszkaniem zamontować, zawory odcinające, zawór regulacyjny, oraz ciepłomierz
2. W przypadku odmowy, bądź braku możliwości podłączenia do instalacji podejście do mieszkania należy zakończyć na armaturze, a króćce zaślepić,
3. Lokalizacja grzejników łazienkowych do uzgodnienia z lokatorami, na grzejnikach zabudować automatyczne zawory odpowietrzające
4. W lokalach, do których nie uzyskano dostępu podczas inwentaryzacji, przyjęto układ ścian z sąsiednich kondygnacji.

Faza	PROJEKT TECHNICZNY					
Inwestor	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA KATOWICE MIKOŁOWSKA 47-47A, 49-49A					
Temat	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY ul. MIKOŁOWSKIEJ 47 W KATOWICACH					
Nazwa rys.	RZUT PIĘTRA 3					
Data: 2024.11.	Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis	Nr rys.	6
Projektował	mgr inż. Jolanta BARON		SLK/3443/POOS/10		Il. rys.	7
Sprawdził	mgr inż. Eugeniusz BARON		1925/94		Skala	1:50
 TB-PROJEKT BARON-BARON SPÓŁKA JAWNA 40-017 KATOWICE ul. GRANICZNA 29, tel. 601 417 811 e-mail: tb@tb-projekt.pl					Branża sanitarna	

