Z GRUPOWEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

H=196/184

67,7x1,5

K

H=167

54x1,5

160PVC

K

wodom

H=181

C49a

42x1,5

K

wodom

H=205

42x1,5

H=171

75/55°C
Q=52 kW
△P=22,2 kPa
q=2265 kg/h

54x1,5

H=217/205

ZASILANIE INSTALACJI C.O
W BUDYNKU NR 49 - DALEJ WG PZT

ZASILANIE INSTALACJI C.O W BUDYNKACH NR 47a i 47
- DALEJ WG RZUTU PIWNIC BUDYNKu 47a i PZT

LEGENDA

42x1,5

WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA ODBIORCZA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ŁĄCZĄCA GWC Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI C.O.

PODPIONOWE AUTOMATYCZNE ZAWORY :
RÓWNOWAŻĄCY UTRZYMUJĄCY STAŁĄ RÓŻNICĘ CIŚNIEŃ 5-25 KPA
I ZAWÓR REGULACYJNY WSPÓŁPRACUJĄCY Z ZAWOREM RÓŻNICY CIŚNIEŃ

C49a 8

PION CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Faza	PROJEKT TECHNICZNY				
Inwestor	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA KATOWICE MIKOŁOWSKA 47-47A, 49-49A				
Temat	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY **ul. MIKOŁOWSKIEJ 49a W KATOWICACH**				
Nazwa rys.	**RZUT PIWNIC**				
Data: 2024.11.	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys.	2
Projektował	mgr inż. Jolanta BARON	SLK/3443/POOS/10		Il. rys.	7
Sprawdził	mgr inż. Eugeniusz BARON	1925/94		Skala	1:50

TB-PROJEKT BARON-BARON SPÓŁKA JAWNA
40-017 KATOWICE ul. GRANICZNA 29, tel. 601 417 811
e-mail: tb@tb-projekt.pl

Branża sanitarna