

22x1,5


22x1,5

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
Z RUR STALOWYCH ZEWNĘTRZNIE OCYNK.

nie opisane rurociągi - średnica 15x1,2

**M9**  SZAFKA ARMATURY NA ZASILANIU  
INSTALACJI C.O. MIESZKANIA NR 9

**C49**  PION C.O.

22V/600 1200  
 Z WBUDOWANĄ WKŁADKĄ ZAWOROWĄ  
 typ V22, wys. 600mm, dł. 1200 mm

**H1800 L600**  
 **GRZEJNIK STALOWY ŁAZIENKOWY**  
**DRABINKOWY** wys. H 1800 mm, szer. L 600

3,00	NASTAWA WSTĘPNA NA ZAWORZE/ WKŁADCE TERMOSTAT.
------	---

1. Przed każdym mieszkaniem zamontować, zawory odpowietrzające, zawór regulacyjny oraz ciepłomierz
2. W przypadku odmowy, bądź braku możliwości podłączenia do instalacji podejście do mieszkania należy zakończyć na armaturze, a króćce zaślepić,
3. Lokalizację grzejników łazienkowych do uzgodnienia z lokatorami,
4. W lokalach, do których nie uzyskano dostępu podczas inwentaryzacji, przyjęto układ ścian z sąsiednich kondygnacji.
5. W mieszkaniach bez łazienek przyjęto lokalizację łazienek z sąsiedniej kondygnacji

Faza	PROJEKT TECHNICZNY				
Inwestor	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA KATOWICE MIKOŁOWSKA 47-47A, 49-49A				
Temat	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY <b>ul. MIKOŁOWSKIEJ 49 W KATOWICACH</b>				
Nazwa rys.	<b>RZUT PIĘTRA 1</b>				
Data: 2024.11.	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys.	4
Projektował	mgr inż. Jolanta BARON	SLK/3443/POOS/10		Il. rys.	7
Sprawdził	mgr inż. Eugeniusz BARON	1925/94		Skala	1:50
 <b>TB-PROJEKT</b> BARON-BARON SPÓŁKA JAWNA 40-017 KATOWICE ul. GRANICZNA 29, tel. 601 417 811 e-mail: tb@tb-projekt.pl				Branża sanitarna	

