



LEGENDA

35x1,5
— — — — —
nie opisane rurociągi – średnica 15x1,2
GRZEJNIK STAŁOWY PŁYTOWY
Z RUR STAŁOWYCH ZEWNĘTRZNIE OCYNK.
GRZEJNIK STAŁOWY PŁYTOWY
DOLNOZASILANY
Z WBUDOWANĄ WKŁADKĄ ZAWOROWĄ
typ V22, wys. 500mm, dł. 1000 mm

11K/600-600
H1800 L600
3,00
M3
C3'
GRZEJNIK STAŁOWY PŁYTOWY
BOCZNOZASILANY
typ K11, wys. 600mm, dł. 600 mm
GRZEJNIK STAŁOWY ŁAZIENKOWY
DRABINKOWY wys. H 1800 mm, szer. L 600
NASTAWA WSTĘPNA
NA ZAWORZE/ WKŁADCE TERMOSTAT.
SZAFKA ARMATURY NA ZASILANIU
INSTALACJI C.O. MIESZKANIA NR 3
PION C.O.

UWAGI:

- PRZED KAŻDYM MIESZKANIEM ZAMONTOWAĆ, ZAWORY ODCINAJĄCE, ZAWÓR REGULACYJNY, ORAZ CIEPŁOMIERZ
- W PRZYPADKU ODMOWY, BĄDŹ BRAKU MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA DO INSTALACJI PODEJŚCIE DO MIESZKANIA NALEŻY ZAKOŃCZYĆ NA ARMATURZE, A KRÓTCE ZAŚLEPIĆ,
- LOKALIZACJA GRZEJNIKÓW ŁAZIENKOWYCH DO UZGODNIENIA Z LOKATORAMI, NA GRZEJNIKACH ZABUDOWAĆ AUTOMATYCZNE ZAWORY ODPOWIEWIAJĄCE
- W LOKALACH, DO KTÓRYCH NIE UZYSKANO DOSTĘPU PODCZAS INWENTARYZACJI, PRZYJĘTO UKŁAD ŚCIAN Z SĄSIEDNICH KONDYGNACJI.

| | | | | | |
|---|--|------------------|--------|----------|---------------------|
| Faza | PROJEKT TECHNICZNY | | | | |
| Inwestor | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA KATOWICE WILIMOWSKIEGO 3, 5, 5A | | | | |
| Temat | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY ul. WILIMOWSKIEGO 3 W KATOWICACH | | | | |
| Nazwa rys. | RZUT PIĘTRA 2 | | | | |
| Data: 2024.11. | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis | Nr rys. | 5 |
| Projektował | mgr inż. Jolanta BARON | SLK/3443/POOS/10 | | Il. rys. | 8 |
| Sprawdził | mgr inż. Eugeniusz BARON | 1925/94 | | Skala | 1:50 |
| TB-PROJEKT BARON-BARON SPÓŁKA JAWNA 40-017 KATOWICE ul. GRANICZNA 29, tel. 601 417 811 e-mail: tb@tb-projekt.pl | | | | | Branża sanitarna |